



## Teljesítménynyilatkozat

### 0786-CPD-20203


1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
FCP-O500/ 500-P szórt fényű optikai füstérzékelő
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
FCP-O500/ 500-P
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:  
Tűzérezékelő és tűzjelző rendszerek az épületeken belül és kívül.
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
70839 Gerlingen
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:  
Nem alkalmazandó
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:  
1. rendszer
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:  
VdS 0786  
elvégezte a gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés típusvizsgálását és kezdeti vizsgálatát az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos megfigyelésével, értékelésével és jóváhagyásával az 1. rendszer szerint és kiállította a következő teljesítményállandósági tanúsítványt / megfelelési tanúsítványt:  
0786-CPD-20203
8. Olyan építési termék teljesítménynyilatkozata esetén, melyhez ki lett állítva egy európai műszaki értékelés:  
Nem alkalmazandó, lásd a 7. tételt
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Harmonizált műszaki előírások	Záradék	Teljesítmény
Névleges aktiválási feltételek / érzékenység, válasz késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén	EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006	4.8, 5.2 , 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18	Megfelelő

Működési megbízhatóság	EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006	4.2 - 4.7, 4.9 - 4.11	Megfelelő
Tápfeszültségigadozás-tűrés	EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006	5.5	Megfelelő
A működési megbízhatóság tartóssága:			
Hőállóság	EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006	5.8, 5.9	Megfelelő
Rázásállóság	EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006	5.13 - 5.16	Megfelelő
Nedvességgel szembeni ellenállás	EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006	5.10, 5.11	Megfelelő
Korrózióállóság	EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006	5.12	Megfelelő
Elektromos stabilitás	EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006	5.17	Megfelelő


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Alelnök, üzleti egység

Grasbrunn, 2013. június 25.



K + F igazgató, üzleti egység