

**BOSCH**

Teljesítménynyilatkozat

0786-CPD-21105

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
FPA-500 vezérlő- és jelzőberendezés
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
FPC-500
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek az épületeken belül.
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Nem alkalmazandó
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
1. rendszer
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:
VdS 0786
elvégezte a gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés típusvizsgálatát és kezdeti vizsgálatát az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos megfigyelésével, értékelésével és jóváhagyásával az 1. rendszer szerint és kiállította a következő teljesítményállandósági tanúsítványt / megfelelőségi tanúsítványt:
0786-CPD-21105
8. Olyan építési termék teljesítménynyilatkozata esetén, melyhez ki lett állítva egy európai műszaki értékelés:
Nem alkalmazandó, lásd a 7. tételt
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető jellemzők	Harmonizált műszaki előírások	Záradék	Teljesítmény
Teljesítmény tűz esetén	EN 54-2:1997 + A1:2006	4, 5, 7	Megfelelő
Válasz késleltetés (válaszidő tűz esetén)	EN 54-2:1997 + A1:2006	7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Megfelelő

Működési megbízhatóság	EN 54-2:1997 + A1:2006	4- 14	Megfelelő
A működési megbízhatóság tartóssága:			
Hőállóság	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.4	Megfelelő
Nedvességgel szembeni ellenállás	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.5, 15.14	Megfelelő
Rázásállóság	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.6, 15.7, 15.15	Megfelelő
Elektromos stabilitás	EN 54-2:1997 + A1:2006	15.8 - 15.13	Megfelelő
Tápellátás teljesítménye	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	4- 6	Megfelelő
Működési megbízhatóság	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	4- 8	Megfelelő
A működési megbízhatóság tartóssága:			
Hőállóság	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.5	Megfelelő
Rázásállóság	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.7 , 9.8 , 9.15	Megfelelő
Elektromos stabilitás	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.9 - 9.13	Megfelelő
Nedvességgel szembeni ellenállás	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	9.6, 9.14	Megfelelő


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


 Alelnök, üzleti egység

Grasbrunn, 2013. június 25.


 K + F igazgató, üzleti egység